WIT.RI.271.1.2012.RCC Miastko, dnia 23.02.2012r.

Strona internetowa,
Wykonawcy zadający pytania

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Budowa ul. Sadowej i Wiśniowej w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień dotyczących zadanych pytań:

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o jednoznaczną informację czy oznakowanie poziome ma być cienkowarstwowe czy grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych? W załączonej SST jest wskazane na cienkowarstwowe a projekt Stałej Organizacji Ruchu zakłada wykonanie oznakowania grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Oznakowanie poziome linii cienkowarstwowe.

Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie czy słupki do znaków pionowych mają być fi 70 czy fi 60. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zakładają fi 60 a projekt fi 70.

Odpowiedź Zamawiającego:

Słupki do oznakowania pionowego mają być fi 70.