Bytów, dnia 07.02.2017 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w BYTOWIE

SE-HK-30.4710.105.2017

WODOCIĄG SIECIOWY ŚWIESZYNO

Ocena obszarowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2016 rok

nr 101

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Świeszyno** wykonanych w ciągu 2016 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości po względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Świeszyno jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o. o., ul. Mickiewicza 3, 77-200 Miastko.
Wodociąg sieciowy Świeszyno zaopatruje w wodę miejscowość: Świeszyno – łącznie **146** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi **13,15 m^3.**

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Świeszyno, budynek prywatny;
- Stacja uzdatniania wody Świeszyno – woda podawana do sieci.

Na przestrzeni 2016 roku pobrano 2 próbki wody do badań mikrobiologicznych oraz 7 próbek wody do badań fizykochemicznych.

1. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych stwierdzono w 2 badaniach, tj. 28,57 % wszystkich badań, a dla wskaźników mikrobiologicznych nie stwierdzono przekroczeń.
   W odniesieniu do parametrów fizykochemicznych przekroczenie dopuszczalnej wartości stwierdzono dla mętności, manganu i żelaza.

Szczegółowe informacje na temat przekroczeń parametrów fizykochemicznych przedstawia poniższa tabela:

woda z sieci:

Parametry przekraczające wartości dopuszczalne	Najwyższe dopuszczalne stężenie	Liczba wykonanych badań parametrów	Liczba badań przekraczających wartości dopuszczalne	Wartość średnia przekroczenia wartości dopuszczalnych	Wartość maksymalna przekroczenia wartości dopuszczalnych	% wyników z przekroczeniami wartości dopuszczalnych
mętność [NTU]	1	7	2	2,75	3,8	28,57
mangan [µg/l]	50	5	1	304	304	20
żelazo [µg/l]	200	5	1	266	266	20

Jak wynika z przedstawionej wyżej oceny jakości wody z wodociągu publicznego w Świeszynie w 2016 roku, w wodzie z sieci, wystąpiło przekroczenie dopuszczalnej wartości mętności, manganu i żelaza.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie w październiku 2016 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie doprowadzenia jakości wody do spożycia do obowiązujących norm i stwierdził warunkowa przydatność wody do spożycia w wodociągu Świeszyno w 2016 roku. Została wydana decyzja administracyjna nr SE-HK-30.4710.238.2016 z dnia 24.10.2016 r. nakazująca podjęcie działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zaopatrzenia w wodę w Świeszynie pod względem fizykochemicznym, w zakresie mętności, żelaza i manganu do obowiązujących wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) z terminem wykonania 31.12.2016 r. W grudniu 2016 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miastko sp z o.o. poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie o zakończeniu przeprowadzonych działań naprawczych takich jak: płukanie filtrów w hydroforni, płukanie wodociągu wiejskiego, wymiana złoża w filtrach, oraz przekazał pozytywne wyniki badań wykonanych 28.11.2016 r. , próbki wody pobrane z końcówki sieci oraz ze stacji uzdatniania wody w Świeszynie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Świeszyno.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko.
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o. o., ul. Mickiewicza 3, 77-200 Miastko.
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku, ul. Szkolna 1, 77-200 Miastko.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa.
2. a/a AG

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./fax 59 822 36 85 , tel. 59 822 71 71 e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl | http://pssebytow.pis.gov.pl/