Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 27
77-100 Bytów

Powiat Bytowski

Bytów, dnia 23.01.2018 r.

SE.HK-30.4710.5.2018

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI OD DNIA 23.01.2018 R. WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W TRZCINNIE, GM. MIASTKO

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) oraz §21 ust. 1 pkt. 3 i §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po rozpatrzeniu danych zawartych w wynikach badań laboratoryjnych próbek wody, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w Miastku Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 3, 77-200 Miastko, pobranych przez pracownika Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o., Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, w ramach przeprowadzonego nadzoru nad jakością wody z wodociągu publicznego zaopatrzenia w wodę Trzcinno, gm. Miastko:

- Sprawozdanie Nr SB/127651/12/2017 z dnia 22-12-2017 r. (próba wody pobrana z instalacji wodociągowej wewnętrznej bloku nr 3, p. Błaszczak M.): mangan - 174 µg/l
- Sprawozdanie Nr SB/01036/01/2018 z dnia 08-01-2018 r. (powtórnie pobrana próba wody z instalacji wodociągowej wewnętrznej, budynku stacji uzdatniania wody): mangan – 286 µg/l
- Sprawozdanie Nr SB/01037/01/2018 z dnia 08-01-2018 r. (powtórnie pobrana próba wody z instalacji wodociągowej wewnętrznej, blok nr 3, p. Błaszczak M.): mangan – 369 µg/l

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. **warunkową przydatności** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Trzcinno, gm. Miastko
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:
woda z wodociągu publicznego Trzcinno, gm. Miastko wykazała przekroczenia chemiczne w budynku stacji uzdatniania wody oraz w bloku nr 3 w miejscowości Trzcinno:

- mangan - 174 µg/l, gdzie dopuszczalna wartość wynosi 50 µg/l w dniu 14.12.2017 r.
- mangan – 286 µg/l, gdzie dopuszczalna wartość wynosi 50 µg/l w dniu 04-01-2018 r.
- mangan – 369 µg/l gdzie dopuszczalna wartość wynosi 50 µg/l w dniu 04-01-2018 r.

Badania, w których stwierdzono naruszenia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294),ujęto w:

- sprawozdaniu Nr SB/127651/12/2017 z dnia 22-12-2017 r. (próba wody pobrana w dniu 14-12-2017 r.)
- sprawozdaniu Nr SB/01036/01/2018 z dnia 08-01-2018 r. (próba wody pobrana w dniu 04-01-2018 r.)
- sprawozdaniu Nr SB/01037/01/2018 z dnia 08-01-2018 r (próba wody pobrana w dniu 04-01-2018 r.)

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Trzcinno, gm. Miastko, z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu oraz nakazał doprowadzić jakość wody z przedmiotowego wodociągu do obowiązujących wymagań sanitarnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), w terminie do dnia 22.02.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 3, 77-200 Miastko

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miastka, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku, ul. Szkolna 1, 77-200 Miastko
3. Sekcja HŻŻiPU PSSE w/m
4. Sekcja Epidemiologii PSSE w/m
5. Sekcja HP PSSE w/m
6. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie
Anna Kreffi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./fax 59 822 36 85 , tel. 59 822 71 71 e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl | http://pssebytow.pis.gov.pl/