

Internetowa strona zamawiającego,
zadający pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: „Budowa nowych i doposażenie istniejących placów zabaw na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje otrzymane zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. *Czy urządzenia mają być trwale posadowione w gruncie za pomocą masy betonowej czy na kotwach osadzonych na betonowych fundamentach?*

Oddp. Zamawiającego:

Urządzenia zabawowe należy posadowić w gruncie na kotwach osadzonych na betonowych fundamentach.

2. *Ślizgi w zjeżdżalniach mają być metalowe czy z tworzywa HDPE?*

Oddp. Zamawiającego:

Ślizgi będące elementem zestawów zabawowych w miejscowościach Miłocice, Pasieka, ul. Rodzinna należy wykonać ze stali nierdzewnej, natomiast ślizg występujący w zestawie zabawowym w m. Turowo należy wykonać zgodnie z zapisem w załączniku nr 10 SIWZ.

3. *Urządzenia mają zostać wykonane z drewna rdzeniowego czy klejonego ponieważ nie wszędzie zostało to zaznaczone?*

Oddp. Zamawiającego:

Urządzenia zabawowe należy wykonać z drewna rdzeniowego.

4. *Jaka jest powierzchnia każdego z budowanych nowych placów ponieważ jest to potrzebne do wyliczenia prac ziemnych, siewu trawy oraz wykonania ogrodzenia?*

Oddp. Zamawiającego:

Powierzchnie placów zabaw są określone w projektach zagospodarowania placów zabaw.

5. *Kosz na śmieci ma być metalowy czy drewniany? Ponieważ z projekcie jest on przedstawiony jako metalowy natomiast w STWIO jest napisane że kosz ma być drewniany.*

Oddp. Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia dotyczący wykonania i doposażenia placów zabaw nie obejmuje koszy na śmieci.

6. *Czy karuzela ramienna w doposażeniu placu zabaw w Czarnicy i Świerznie może być wykonana z drewna?*

Oddp. Zamawiającego:

Karuzelę ramienną występującą w doposażeniu placu zabaw w miejscowości Czarnica i Świerznie należy wykonać zgodnie z zapisem w pkt 2.4 SIWZ.

BURMISTRZ
MIASTKA

Roman Rabinian