

**Strona internetowa,  
Wykonawcy zadający pytania**

**Dotyczy:** postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Przęsin dz. nr 63 obr. Przęsin, gm. Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień dotyczących zadanych pytań:

**Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy wariantu nr 1 – nawierzchnia betonowa

W związku z tym, że technologicznie nie ma możliwości wykonania warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm pod warstwą gruntu rodzimego stabilizowanego cementem gr. 15 cm, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pod nawierzchnią betonową stabilizacji gruntu rodzimego cementem gr. 15 cm, bez wykonania warstwy odsączającej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wprowadza zmianę układu warstw w przekroju poprzecznym poprzez rezygnację z warstwy odsączającej gr. 20 cm dla trzech wariantów nawierzchni. Pozostałe warstwy przekrojów pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej nie występują określenia wskazujące na użycie gruntu rodzimego do wykonania warstwy z gruntu stabilizowanego cementem. W związku z tym powinien być zastosowany grunt, który może być stabilizowany cementem.

Zamawiający  
(-)