GMINA MIASTKO
77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1
Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68
www.miastko.pl e-mail: sekretariat@um.miastko.pl

WRG.271.10.2019.MJ

Miastko, dnia 24.09.2019r.

Strona internetowa zamawiającego, zadający pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie".**

WYJAŚNIENIE

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pozn. zm.) udziela następujących wyjaśnień w zakresie otrzymanego zapytania:

Wystąpienie Wykonawcy:

1. Jaki rodzaj ogrodzenia ma być ~~zamen~~towany, o którym mowa jest 2.0. ~~OPIS~~ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, obejmuje w szczególności wykonanie:
   1) nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej;
   2) palisady z elementów betonowych;
   3) **ogrodzenia;**
   4) elementów małej architektury:
   a) ławki,
   b) kosze na śmieci,
   c) donice z ławkami,
   d) kraty pionowych i poziome do obudowy drzewa,
   5) tablic informacyjnych ukośnych;
   6) nowych nasadzeń

Czy chodzi o grodzenie panelowe, czy inny rodzaj ogrodzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1

Ogrodzenie o konstrukcji stalowej – ramowej:
- słupy konstrukcyjne: stalowe z rur 70x70x4 mm w rozstawie co 2 m. Mocowane w stopie betonowej za pomocą 4 kotew M12 do blachy podstawy 120x120x4;
- ramiak górny i dolny: stalowe z rur 50x30x4 mm;
- wypełnienie ramy: tralki z rur stalowych 20x20x3 mm w rozstawie co 15 cm.

Mocowanie elementów za pomocą spawania.
Wszystkie elementy malowane proszkowo w kolorze grafitowym.

Z up. Burmistrza
mgr Longina Jankowska
Z-ca Burmistrza Miastka