GMINA MIASTKO
77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1
Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68
www.miastko.pl e-mail: *sekretariat@um.miastko.pl*

WRG.271.2.2016.IF

Miastko, dnia 02.02.2016r.

Internetowa strona Zamawiającego,
wykonawca zadający pytanie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: **„ Przebwudowa ulicy Kolejowej w Miastku, wgm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie".**

WYJAŚNIENIE

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w związku z otrzymanym zapytaniem udziela następującego wyjaśnienia:

Pytanie wykonawcy:

1. Czy zamawiający uzna studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o średnicy DN 1200 jako równoważne do studni kanalizacyjnych żelbetowych o średnicy DN 1200. Zbiorniki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność wiec nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż zbiorniki betonowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1

Zgodnie z dokumentacja projektową przyjęto wykonanie studni kanalizacyjnych o średnicy 1200 jako żelbetowe typu BS. Powoływanie się na rozwiązania równoważne, opisanym w dokumentacji projektowej nie może skutkować zamianą studni betonowych na studnie z tworzywa sztucznego lecz umożliwia zastosowanie równoważnego rozwiązania systemowego dla technologii wykonania szczelnych połączeń poszczególnych elementów studni betonowych. Tym samym należy przyjąć, że zamawiający nie uzna zamiany studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego o średnicy DN 1200 jako równoważne dla studni kanalizacyjnych żelbetowych o średnicy DN 1200.