GMINA MIASTKO
77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1
Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68
www.miastko.pl e-mail: *sekretariat@um.miastko.pl*

WRG.271.6.2016.IF

Miastko, dnia 19.04.2016r.

Internetowa strona Zamawiającego,
zadający pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: **„Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorzynku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie''. w**

WYJAŚNIENIE

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w związku z otrzymanymi zapytaniami udziela następujących wyjaśnień:

1. W opisie do projektu stolarka okienna określona jest jako PCV i aluminium. Proszę o wskazanie, które okna z rysunku nr 1 *„Zestawienie stolarki okiennej"* ma być wycenione jako PCV, a które aluminium ?

   Odp. zamawiającego:
   Do wyceny należy przyjąć stolarkę okienną PCV w kolorze brązowym

2. W opisie do projektu stolarka drzwiowa określona jest jako PCV, aluminium i drewniana lub materiałów drewnopodobnych. Proszę o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi oznaczone jako D4, D1 i D7 – wskazane do wbudowania w pkt. 2.3.2. SIWZ.

   Odp. zamawiającego:
   Drzwi zewnętrzne oznaczone symbolami D4, D1 i D7 – wskazane do wbudowania w pkt. 2.3.2. SIWZ należy przyjąć do wyceny i wbudowania jako wykonane z PCV w kolorze brązowym.

3. Proszę o określenie czy w zakres robót ma wchodzić montaż parapetów zewnętrznych ? Jeśli tak , to z jakiego materiału mają być wykonane ?

   Odp. zamawiającego:
   W ramach montażu stolarki okiennej należy uwzględnić montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorystyce odpowiadającej kolorowi okien (brąz).

Ponadto zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do wyceny wykonania ocieplenia elewacji w zakresie wierzchniej warstwy elewacji należy przyjąć cienkowarstwową wyprawę sylikatową.

BURMISTRZ MIASTKA Roman Ramion