Bytów, dnia 07.02.2017 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w BYTOWIE

SE-HK-30.4710.100.2017

WODOCIĄG SIECIOWY DRETYŃ

Ocena obszarowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2016 rok

nr 96

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Dretyń** wykonanych w ciągu 2016 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości po względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dretyń jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o. o., ul. Mickiewicza 3, 77-200 Miastko.
Wodociąg sieciowy Dretyń zaopatruje w wodę miejscowości: Dretyń, Tursko – łącznie **1305** mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi **158,38 m^3.**

Pobory prób przeprowadzono w następujących punktach poboru:

- instalacja wodociągowa – Dretyń, budynek Zespołu Szkół;

- instalacja wodociągowa –Tursko, budynek Ośrodka Szkolno wychowawczego;

- SUW Dretyń – woda uzdatniona.

Na przestrzeni 2016 roku pobrano 12 próbek wody do badania mikrobiologicznego oraz 8 próbek wody do badanie fizykochemicznego.

1. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych nie stwierdzono, a dla wskaźników mikrobiologicznych przekroczenia stwierdzono w 1 badaniu, tj. 8,33 % wszystkich badań,.

Szczegółowe informacje na temat przekroczeń parametru mikrobiologicznego przedstawia poniższa tabela:

a) woda w sieci:

Parametry przekraczające **wartości dopuszczalne**	**Najwyższe dopuszczalne stężenie**	**Liczba wykonanych badań parametrów**	**Liczba badań przekraczających** **wartości dopuszczalne**	**Wartość średnia przekroczenia** **wartości dopuszczalnych**	**Wartość maksymalna przekroczenia** **wartości dopuszczalnych**	**% wyników z przekroczeniami** **wartości dopuszczalnych**
Ogólna liczba mikroorganizmó w w 22±2° po 72 h [jtk/ 100ml]	Bez nieprawidłowych zmian	4	1	300	> 300	25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./fax 59 822 36 85 , tel. 59 822 71 71 e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl | http://pssebytow.pis.gov.pl/

Jak wynika z przedstawionej wyżej oceny jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Dretyń** w 2016 roku w wodzie w sieci wystąpiło jednorazowe przekroczenie dopuszczalnej wartości liczby mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h powtórne badanie wykonane na końcówce sieci oraz w SUW Dretyń nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dretyń.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko.
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o. o., ul. Mickiewicza 3, 77-200 Miastko.
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku, ul. Szkolna 1, 77-200 Miastko.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa
2. a/a AG

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./fax 59 822 36 85 , tel. 59 822 71 71 e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl | http://pssebytow.pis.gov.pl/